

## 質問に関する回答

令和6年5月9日 相広圏告示第3号

消防救急デジタル無線及び高機能消防指令施設システム整備業務委託に係るプロポーザル

	書類・ページ・項目	質問内容	回答
1	要求水準書36頁 12受令機-(2)仕様-コ 外形寸法	署所受令機の寸法について他の機器同様に参考値と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	要求水準書49頁 4 納入物品の数量-電源設備-(1) 無停電電源装置、(3)直流電源装置	デジタル無線設備として消防本部及び署所の直流電源装置(DC-48V)及びUPSを準備とする記載がありません。当該機器はデジタル無線側でシステムとして使用する場合は指令設備側で記載の仕様・構成として準備する形で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	要求水準書・64頁 ・(3)地図等検索装置 イ 地図等検索ディスプレイ-(ヌ)	携帯用端末は各指令台に設置され、指令台毎に着座にてGoogleMapの閲覧、操作ができるのご認識でしょうか。また、他装置との併用は可能でしょうか。	各指令台・指揮台にてGoogleMapの閲覧、操作ができるものとします。 他の装置との併用を認めます。
4	要求水準書・65頁 ・(5)非常用指令装置	非常用指令装置単独での冗長化構成に関する記載がありませんが、冗長化構成は必要でしょうか。	お見込みのとおりです。
5	要求水準書・66頁 ・(6)指令制御装置-エ 指令制御装置の冗長性	指令制御装置単独での冗長化構成に関する記載がありませんが、冗長化構成は必要でしょうか。	お見込みのとおりです。

6	要求水準書・79頁 ・(2) 無停電電源装置	サーバ機器を含む制御装置に関する記載がありませんが、本無停電電源装置からの給電が必要でしょうか。	お見込みのとおりです。
7	要求水準書・82頁 ・19 消防OAシステム	既存のクライアントPC端末とは、消防OAシステム専用端末でしょうか。	既設事務用PCとなります。
8	要求水準書・83頁 ・19 消防OAシステム(2)	組合独自帳票の作成は、受注者が実施するのか消防職員様が実施するのをご教示願います。 また、組合独自帳票の数量についてもご教示願います。	導入時に受注者が帳票を作成することになります。 独自帳票は概ね250種となります。
9	要求水準書・86頁 ・第3 納入物品に対するデータ移行-1 既設システムからのデータ移行	消防OAシステムについてもデータ移行の実施が必要でしょうか。 必要な場合は、対象業務及びデータ抽出方法をご教示願います。	データ移行は受注者が実施すること。 対象業務は以下の通り。 ・防火対象物管理システム ・危険物施設管理システム ・水利管理システム ・救急事案管理システム ・火災事案管理システム ・救助事案管理システム ・その他災害事案管理システム データ抽出については消防職員で実施する。
10	要求水準書・90頁 ・6 機器据付(3)	新システムへの運用切替直後より、新車両運用端末装置における運用が行える必要があるでしょうか。	運用停止期間が無いように切り替えを実施すること。